

LEGENDA

- Istniejące oświetlenie strefy TLOF do demontażu i ponownego montażu w wyznaczonym miejscu jako proj. światło A
- Istniejące oświetlenie lądowiska do demontażu i ponownego wykorzystania jako projektowane światła B i C
- Istniejące oświetlenie projektorowe do demontażu i ponownego wykorzystania jako projektowane oświetlenie projektorowe P
- A — Projektowane oświetlenie strefy TLOF - wtopione, równe z poziomem płyty TLOF
- B — Projektowane oświetlenie strefy FATO - 25cm ponad poziomem strefy FATO
- C — Projektowane oświetlenie osi podejścia do lądowania - 25cm ponad poziomem strefy FATO
- D — Istniejące oświetlenie przeszkodowe
- P — Projektowane oświetlenie projektorowe
- HAPI — Projektowany wizualny precyzyjny wskaźnik kąta ścieżki schodzenia - oświetlenie typu HAPI
- L — Istniejąca latarnia lądowiska - na dachu budynku głównego
- W — Istniejący wskaźnik kierunku wiatru - na dachu budynku (zmiana lokalizacji względem stanu istniejącego, wg rys.)
- K — Istniejąca kamera monitoringu terenu lądowiska
- L1,L4 — Istniejące latarnie L1 i L2 do likwidacji, latarnie L3 i L4 skrócić do wysokości 5m od podstawy
- Projektowana trasa przewodów: zasilający YKYżo 5x6mm² + sterujący YKSYżo 7x1,5mm² na potrzeby światła HAPI
- Projektowany przewód sterujący YKSYżo 7x1,5mm² HAPI

UWAGI

- PRZEWIDUJE SIĘ PRZYCINKĘ DRZEW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE WOJSKOWYM, KOLIDUJĄCYCH Z GŁÓWNYM KIERUNKIEM LĄDOWANIA. PRZYCINKA NA OBSZARZE ZAZNACZONYM WG RYS.
- PRZEWIDUJE SIĘ CAŁKOWITĄ WYCINKĘ DRZEW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE SZPITALA, KOLIDUJĄCYCH Z GŁÓWNYM KIERUNKIEM LĄDOWANIA.
- PROJEKTOWANY PRZEWÓD ZASILAJĄCY I STEROWNICZY ŚWIATŁA HAPI PROWADZIĆ JEDNYM WYKOPEM DO ISTN. SZAFKI ROZDZIELCZEJ. DALEJ PRZEWÓD STEROWNICZY DOPROWADZIĆ NALEŻY DO ISTNIEJĄCEJ SZAFKI STEROWNICZEJ W PORTIERNI SOR.
- PRZEWIDUJE SIĘ POSTÓJ KARETKI W WYZNACZONYM MIEJSCU, ZGODNIE Z RYS. WJAZD KARETKI NA TEREN LĄDOWISKA DOPIERO PO WYLĄDOWANIU ŚMIGŁOWCA.

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Sp. z o.o.
53-661 WROCŁAW
pl. Solidarności 1/3/5
tel/fax 355-74-31
tel. 355-73-66

INWESTOR: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. H. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław	OBIEKT: Lądowisko dla śmigłowców przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu ul. H. Kamieńskiego 73a		NR. UMOWY
TEMAT: WYTYCZNE DOSTOSOWANIA ISTN. LĄDOWISKA DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW - PLAN SYTUACYJNY		STADIUM WYTYCZNE	BRANŻA ARCHITEKT.
PROJEKTANT:	IMIĘ, NAZWISKO, NR. UPR.:	PODPIS	SKALA 1:500
ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Gerard PADZIOR 401/74/Wawa		NR. RYS. 2A
OPRACOWANIE:	mgr inż. Madej WRONA		DATA 08.2013
SPRAWDZ. ARCH. :	mgr inż. arch. Ryszard SPLAWSKI 171/87		
INST. ELEKTR. :	mgr inż. Mirosław REYMAN 50/93		
SPR. INST. ELEKTR. :	mgr inż. Alina FALISZEWSKA 220/92/UN		