

UWAGI

1. Dla podłączenia obwodów zastosowano listwy typu TS-35 z zaciskami ZUG-G dla przewodów do 4mm
2. Transformator medyczny mocowac do podłogi
3. Urzadzenia , rury instalacji sanitarnych, cieplnych, wentyl. itp.oraz wszystkie elementy metalowe w sali laczyc do szyny uziemiająco-wyrownawczej przewodem DY4
4. Osprzęt umieścić w szafie metalowej o wymiarach 1000x500x2000mm z drzwiami pełnymi
5. Na dole drzwi wykonać otwory wentylacyjne

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA GNIAZD 230V W SALACH OPERACYJNYCH, WYBUDZEŃ, ANGIOGRAFII W UKŁADZIE IT

OCHRONA: UKŁAD TN-S SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Biura Projektowego (Dz.U 24/1994, poz.83, art.115-118)

edan
USŁUGI PROJEKTOWE I KONSULTING
51 - 137 WROCŁAW
AL. KASPROWICZA 56/1
TELEFAX (0 71) 325-18-81
www.edan-medgal

OBIEKT
PRZEBUDOWA ODDZIAŁ KARDIOLOGII DZIECIĘCE BLOK „1H"

INWESTOR
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

ADRES INWESTYCJI
UL. KAMIEŃSKIEGO 73a WROCŁAW

STADIUM
P.B.

BRANŻA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

NAZWA RYSUNKU
TABLICA TOIOM1

NR RYSUNKU
2/E

SKALA

DATA
07.2013

PROJEKTANT
ALINA FALISZEWSKA UPR 220/92/UW

SPRAWDZAJĄCY
BARBARA MAJCHRZAK UPR 98/88/UW