



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ - 11 / 218 /2014

Wrocław, dnia 20.03.2014 r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania na robotę budowlaną pn.: „*Przebudowa Oddziału Kardiologii Dziecięcej*”

Pytanie nr 1

Prosimy o informację czy w ofercie do przetargu należy przyjąć długości i ilości stanowisk w modułach podwieszanych systemów medycznych podanych w SIWZ czy długości i ilości podanych w przedmiarze instalacji gazów medycznych?

Odpowiedź: Należy przyjąć długość i ilość stanowisk w modułach podwieszanych systemów medycznych podanych w SIWZ tzn. jeden moduł czterostanowiskowy oraz dwa moduły dwustanowiskowe.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż.  Jadwiga Raziuk