

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ – 59/22 /2016

Wrocław, dn. 24.01.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU ODWOŁANIA

Na podstawie art. 185 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zawiadamia się, że w postępowaniu pn: „*Przebudowa części pomieszczeń budynku „B” na potrzeby Bloku Operacyjnego – Etap I – Sale operacyjne*”, zostało złożone w dniu 23.01.2017 r. odwołanie przez Wykonawcę:

Climatic Spółka z o.o. Sp. K.

Reguły, ul. Żytnia 6

05-816 Michałowice

Na podstawie art. 180 ust. 1 Ustawy Pzp **zarzuca Zamawiającemu naruszenie przepisów ustawy w zakresie:**

art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 1 – 3, art. 91 ust. 3 ustawy Pzp wobec treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu wymaganych parametrów technicznych wyposażenia medycznego (załącznik nr 8, 9 10 do SIWZ) w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców w sposób wskazujący konkretne rozwiązania techniczne oferowane tylko i wyłącznie przez jednego producenta, a także poprzez określenie kryteriów oceny ofert w sposób sprzeczny z ustawą.

Odwołujący zarzuca Zamawiającemu:

- a) opisanie przedmiotu zamówienia przez taki dobór parametrów, który umożliwia złożenie oferty w zakresie port folio urządzeń produkowanych przez tylko jednego producenta, tj. MZ Liberec (załącznik nr 8 oraz 9) oraz Klaromed (załącznik nr 10) co w świetle art. 29 ust. 2 i 3Pzp stanowi istotne naruszenie przepisów;
- b) naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w przeważający sposób preferujący urządzenia firmy MZ Liberec (załącznik nr 8 oraz 9) oraz Klaromed (załącznik nr 10), co stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp;
- c) naruszenie podstawowych zasad zamówień publicznych poprzez określenie kryterium wyboru wykonawcy odnoszącego się wprost do właściwości wykonawcy (kryterium o charakterze podmiotowym)

Treść odwołania w załączeniu.

Równocześnie Zamawiający wzywa Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia odwołania w terminie określonym w art. 185 ust. 2 uPzp. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia odwołania stają się Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania. Wykonawca oraz Wykonawca wezwany nie może następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub Sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 u Pzp.

W załączeniu:

- kopia odwołania – Climatic Sp. z o.o. Sp. K.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jerzy Ga Raziuk

Reguły, dnia 23.01.2017 r.

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we
Wrocławiu,
ul. H. Kamińskiego 73a,
51-124 Wrocław
tel. 713 254 375,
fax 713 270 425.
e-mail: zp@wssk.wroc.pl

Odwołujący: Climatic Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Reguły, ul. Żytnia 6
05-816 Michałowice
tel. (22) 753 27 00
fax (22) 753 27 01
e-mail: climatic@climatic.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: *Przebudowa części pomieszczeń budynku "B" na potrzeby Bloku Operacyjnego - Etap I - sale
operacyjne, Znak postępowania: Szp/FZ-59-2016.*

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia poniżej
5 225 000,00 EURO. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z budżetu Państwa w ramach
realizacji zadania pn. „Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego we Wrocławiu na potrzeby Ośrodka Chirurgii Robotowej – Da Vinci”.

ODWOŁANIE

Działając na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych, zwanej dalej „ustawą”, Wykonawca Climatic Sp. z o.o. Sp. k. (zwany dalej
„Odwołującym”) składa odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w
www.climatic.pl



postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: *Przebudowa części pomieszczeń budynku "B" na potrzeby Bloku Operacyjnego - Etap 1 - sale operacyjne*, **Znak postępowania: Szp/FZ-59-2016**, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.01.2017 r. (ogłoszenie nr 10257-2017), a polegających na niezgodnym z przepisami ustawy opracowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Zamawiającemu zarzucamy naruszenie przepisów ustawy w zakresie art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 1-3 ustawy, z uwagi na to iż opracował SIWZ w zakresie opisu wymaganych parametrów technicznych wyposażenia medycznego (załącznik nr 8,9,10 do SIWZ) w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców w sposób wskazujący konkretne rozwiązania techniczne oferowane tylko i wyłącznie przez jednego producenta.

Ponadto Zamawiającemu zarzucamy naruszenie ustawy w zakresie art. 91 ust. 3 ustawy, z uwagi na to, iż określił kryteria oceny ofert w sposób sprzeczny z ustawą.

Tym samym Odwołujący zarzuca Zamawiającemu:

- a) opisanie przedmiotu zamówienia przez taki dobór parametrów, który umożliwia złożenie oferty w zakresie port folio urządzeń produkowanych przez tylko jednego producenta, tj. MZ Liberec (załącznik nr 8 oraz 9) oraz Klaromed (załącznik nr 10) co w świetle art. 29 ust. 2 i 3 Pzp stanowi istotne naruszenie przepisów;
- b) naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w przeważający sposób preferujący urządzenia firmy MZ Liberec (załącznik nr 8 oraz 9) oraz Klaromed (załącznik nr 10), co stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp;
- c) naruszenie podstawowych zasad zamówień publicznych poprzez określenie kryterium wyboru wykonawcy odnoszącego się wprost do właściwości wykonawcy (kryterium o charakterze podmiotowym)

Odwołujący podnosi, że zamawiający naruszył art. ustawy Pzp i wnosi o:

- a) uwzględnienie odwołania w całości przez nakazanie Zamawiającemu dokonania modyfikacji odpowiednich postanowień SIWZ, przez dopuszczenie parametrów technicznych wymaganego sprzętu, w sposób wskazany w uzasadnieniu (w załączniku), tj. poprzez jego opisanie za pomocą obiektywnych walorów użytkowych i parametrów funkcjonalnych oraz nieograniczających konkurencji tylko do jednego producenta, a także poprzez określenie kryteriów oceny w sposób zgodny z ustawą;
- b) przedłużenie terminu składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach zgodnie z art. 12a ust. 1 ustawy.

Odwołującemu przysługuje prawo do skorzystania ze środków ochrony prawnej na podstawie z art. 179 ust. 1 ustawy, z uwagi na to, iż posiada interes prawny w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia, gdyż jest jednym z potencjalnych wykonawców, który jest w stanie zrealizować przedmiotowe zamówienie, o ile odwołanie zostanie uwzględnione w

www.climatic.pl



całości tj. usunięte zostaną ograniczenia konkurencji, a także przywrócona zostanie zasada równego traktowania wykonawców.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.01.2017 r. (ogłoszenie nr 10257-2017), w związku z czym niniejsze odwołanie zostało wniesione w dniu 23.01.2017 r. tj. w ustawowym terminie przewidzianym w art. 182 ust. 2 pkt 2) ustawy.

UZASADNIENIE

W dniu 18.01.2017 r. opublikowane zostało ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest *Przebudowa części pomieszczeń budynku "B" na potrzeby Bloku Operacyjnego - Etap I - sale operacyjne*, Znak postępowania: Szp/FZ-59-2016.

W wyniku analizy dokumentów stanowiących SIWZ, a w szczególności załącznika nr 8,9,10 (zestawienie minimalnych wymaganych parametrów) Odwołujący stwierdza, iż Zamawiający opracował SIWZ niezgodnie z przepisami, naruszając zasadę uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, a także zasady właściwego opisanie przedmiotu zamówienia, przez co Odwołujący, na podstawie aktualnych zapisów SIWZ, nie jest w stanie złożyć ważnej i konkurencyjnej oferty w zakresie dostawy wymaganego asortymentu.

Naczelna zasada zamówień publicznych wyrażona w art. 7 ust. 1 PZP zobowiązuje Zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Powyższe oznacza bezwzględny zakaz preferowania rozwiązań jednego producenta poprzez umieszczenie w OPZ sformułowań wskazujących na konkretne urządzenie, bowiem takie działania będą naruszać przywołaną na wstępie zasadę. Stanowisko takie było wielokrotnie prezentowane przez Krajową Izbę Odwoławczą, m. in.:

- w wyroku o sygnaturze 1978/13: *„Umieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia postanowień, które preferują rozwiązania jednego producenta, eliminując rozwiązania innych producentów, może utrudniać uczciwą konkurencję w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”.*
- w wyroku o sygnaturze 698/14: *„Opis przedmiotu zamówienia powinien umożliwiać wykonawcom jednakowy dostęp do zamówienia i nie może powodować nieuzasadnionych przeszkód w otwarciu zamówień publicznych na konkurencję. Naruszenie zasady uczciwej konkurencji z uwagi na niewłaściwe opisanie przedmiotu zamówienia zachodzi, między innymi w sytuacji, gdy zamawiający opisz przedmiot zamówienia przez zbyt nie dookreślenie przedmiotu powodujące, bez uzasadnienia, wskazanie na konkretny produkt.”*
- w uchwale Krajowej Izby Odwoławczej o sygnaturze KIO/KD 35/14: *„Przedmiot zamówienia winien być opisany w sposób neutralny i nieutrudniający uczciwej konkurencji. Oznacza to konieczność eliminacji z opisu przedmiotu zamówienia wszelkich sformułowań, które mogłyby wskazywać na konkretny produkt lub konkretnego wykonawcę, bądź które eliminowałyby konkretnych wykonawców, uniemożliwiając im złożenie ofert, lub powodowałyby sytuację, w której jeden z zainteresowanych wykonawców byłby bardziej uprzywilejowany od pozostałych. Metodą wyboru oferty najbardziej odpowiadającej*



oczekiwaniom zamawiającego nie może być opis przedmiotu zamówienia powielający specyfikację techniczną sprzętu poszczególnych producentów."

- w wyroku o sygnaturze KIO 1416/15: „W świetle artykułu 29 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), nie można opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który może utrudniać uczciwą konkurencję. Zakaz ten oznacza, że zakazane jest dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia nie tylko takiego, który utrudnia uczciwą konkurencję, wskazując na konkretny produkt, ale i takiego, który potencjalnie mógłby wpłynąć na konkurencję na rynku. Jednakże zakaz opisywania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję nie oznacza konieczności nabycia przez zamawiającego dostaw, usług czy robót budowlanych nieodpowiadających jego potrzebom, zarówno co do jakości, funkcjonalności czy wymaganych parametrów technicznych, po to tylko żeby dopuścić możliwość ofertowania przez wszystkich wykonawców i odnośnie wszystkich produktów znajdujących się w ich ofercie. Oznacza jedynie, iż zamawiający winien dopuścić konkurencję między wykonawcami mogącymi spełnić postawione wymogi w odniesieniu do przedmiotu zamówienia bez ograniczania dostępu do niego. Stąd bardzo istotną czynnością zamawiającego jest dokonanie opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie tych jego cech, które mają dla zamawiającego kluczowe znaczenie."
- w uchwale Krajowej Izby Odwoławczej KIO 29/16: „Naruszenie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych [t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) może mieć miejsce nie tylko bezpośrednio, ale także pośrednio, kiedy to szczegółowy opis parametrów wskazuje pośrednio na jeden konkretny produkt."

Mając na uwadze powyższe orzecznictwo Odwołujący wskazuje, że w jego ocenie wymagania dotyczące następującego wyposażenia medycznego: Medyczny podwieszony mocowany do stropu kolumnowy system anestezyjologiczny – 5 szt. (zał. nr 8 do SIWZ); Medyczny podwieszony mocowany do stropu kolumnowy system chirurgiczny – 5 szt. (zał. nr 9 do SIWZ), Lampa operacyjna LED – dwuczaszowa z kamerą HD w czaszy głównej oraz ramieniem dla monitora i monitorem do laparoskopii – szt. 5 (zał. nr 9 do SIWZ), wskazują na konkretne jednostkowe rozwiązanie danego producenta, a tym samym stanowią naruszenie zasady uczciwej konkurencji i dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób ograniczający konkurencję. Inne występujące na rynku urządzenia nie spełniają wszystkich wymaganych parametrów technicznych opisanych w Załącznikach nr 8,9,10 do SIWZ. Odwołujący zwrócił się do znanych producentów i dystrybutorów ww. urządzeń z prośbą o złożenie ofert na dostawę urządzeń, uzyskał jednak odpowiedzi wskazujące na niespełnienie przez oferowane przez nich urządzenia wymagań Załączników nr 8,9,10 do SIWZ. Wymagania te spełnia (w odniesieniu do poszczególnych z wymienionych urządzeń) produkt jednego producenta tj. MZ Liberec (załącznik nr 8 oraz 9) oraz Klaromed (załącznik nr 10).

Ponadto w załączniku wymaganych minimalnych parametrów sprzętu znajdują się inne zapisy wskazujące na konkretne jednostkowe rozwiązanie danego producenta, a tym samym stanowiące naruszenie zasady uczciwej konkurencji i dokonanie opisu przedmiotu

www.climatic.pl



zamówienia w sposób ograniczający konkurencję w tym:

- Zabudowa panelowa systemowa ścienna przeznaczona dla pomieszczeń: (sale operacyjne, pomieszczenia przygotowania lekarzy, magazyny)

System szczelny posiadający badania przepuszczalności powietrza dla ścianki jednopowłokowej z paneli ściennych stalowych o grubości 13,5 mm, montowanych na profilach wykonanych ze stali ocynkowanej o grubości gr. min. 1,5 mm i przekroju minimum 100x50 mm z łączeniem paneli uszczelnionych uszczelką silikonową. Dla systemu przepuszczalność powietrza nie większa niż 0,62m³/hm² przy nadciśnieniu 250 Pa. Należy przedstawić dokument z badań potwierdzający powyższe wystawiony przez niezależne laboratorium badawcze

- Drzwi systemowe ze stali nierdzewnej przesuwne otwierane automatycznie o szerokości 1000 mm – 4 sztuki

Automat do drzwi posiadający aprobatę niezależnej jednostki notyfikującej AT-15-7073/2010 Automat do drzwi posiadający dopuszczenia DIN 18650, BGR 232, DIN EN ISO 13849 Poziom D

Napęd przystosowany do obiektów służby zdrowia. Posiadający Atest Higieniczny

- Drzwi systemowe ze stali nierdzewnej przesuwne otwierane automatycznie o szerokości 1300 mm – 4 sztuki

Automat do drzwi posiadający aprobatę niezależnej jednostki notyfikującej AT-15-7073/2010 TAK – dołączyć do oferty

Automat do drzwi posiadający dopuszczenia DIN 18650, BGR 232, DIN EN ISO 13849 Poziom D TAK – dołączyć do oferty

Napęd przystosowany do obiektów służby zdrowia. Posiadający Atest Higieniczny

- Zintegrowany system sterowania salą operacyjną – 1 kpl.

System gotowy (kompatybilny) do współpracy z kupowanymi w tym projekcie lampami operacyjnymi. Kompatybilność potwierdzona przez producentów obu urządzeń (dołączyć oryginalne dokumentacje producenta lamp operacyjnych oraz producenta systemu zintegrowanego, potwierdzające w/w kompatybilność).

W/w wymagania spełnia (w odniesieniu do poszczególnych z wymienionych urządzeń) produkt jednego producenta.

Ponadto Odwołujący wskazuje, iż Zamawiający w rozdz. XIII SIWZ pkt 4 określił jako kryterium nr 4 – doświadczenie wykonawcy. Zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy kryterium oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, do których należy m.in. wiedza i doświadczenie takiego wykonawcy. Powyższe znajduje uzasadnienie w jednej z opinii UZP: <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/inne/kryteria-oceny-ofert-a-warunki-udzialu-w-postepowaniu-w-kontekscie-wymagania-przez-zamawiajacego-od-wykonawcow-okreslonego-doswiadczenia>, wedle której: „Z powołanego art. 91 ust. 3 ustawy wynika zakaz stosowania przy ocenie ofert kryteriów o charakterze podmiotowym. Oznacza to, iż właściwości wykonawcy ubiegającego się o zamówienie publiczne nie mogą być brane pod uwagę przy ocenie oferty najkorzystniejszej. Wskazać jednocześnie należy, iż zawarte w art. 91 ust. 3 ustawy PZP wyliczenie niedopuszczalnych kryteriów ocen ma charakter przykładowy. Oznacza to, iż poza wiarygodnością ekonomiczną, techniczną lub finansową wykonawcy ubiegającego się o zamówienie, przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie mogą być brane pod uwagę także inne kryteria odnoszące się do właściwości wykonawcy. Z tych względów należy uznać za niedopuszczalne w świetle art. 91 ust. 3 ustawy PZP stosowanie przy wyborze najkorzystniejszej oferty takich kryteriów oceny ofert jak doświadczenie wykonawcy, czy też





posiadanie przez wykonawcę znajomości określonej branży (tak też. P. Granecki: Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2007, s. 266)".

Mając na uwadze powyższe, Odwołujący wnosi o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu doprowadzenia opisu przedmiotu zamówienia oraz kryteriów oceny do zgodności z wymaganiami ustawy, umożliwiającemu złożenie konkurencyjnych ofert.

Za Odwołującego,

Załączniki:

1. zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno-użytkowych (zał. 8,9,10)
2. dowód uiszczenia wpisu;
3. kopia odpisu z KRS Odwołującego (1 szt.);
4. pełnomocnictwo do złożenia odwołania;
5. dowód przekazania kopii odwołania Zamawiającemu.

**Załącznik nr 8 do SIWZ
Nr sprawy Szp/FZ – 59/2016**



Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – **Medyczny podwieszony mocowany do stropu kolumnowy system anestezyjologiczny – 5 szt.**

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Rok produkcji

Lp.	Wymagany parametr urządzenia dla jednego stanowiska	Parametr graniczny	Parametr oferowany
1	Medyczny podwieszony mocowany do stropu kolumnowy system anestezyjologiczny przeznaczony do instalacji na sali operacyjnej, umożliwiająca podnoszenie aparatu do znieczulania ogólnego; urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb	TAK	
2	Sufitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej głowicy zasilającej zawieszanej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym	TAK, podać	
3	Głowica zasilająca pionowa o wysokości min. 600 [mm]	TAK, podać	
4	Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości: bez śrub, nitów, zaślepek, na widocznych powierzchniach ścianek, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych.	TAK	
5	Z przodu głowicy uchwyt/winda do podnoszenia aparatu do znieczulania	TAK	
6	Uchwyt typu Dräger Holder M lub Trumpf Pendant Kreuzer lub inny równoważny z wymienionymi lub winda	TAK	
7	Na bocznych ścianach, z tyłu bądź z przodu głowicy zasilającej zainstalowane gniazda: tlen (O ₂) – 2 szt., sprężone powietrze (AIR) – 2 szt., próżnia (VAC) – 2 szt., podtlenek azotu (N ₂ O) - 1 szt., odciąg gazów anestetycznych (AGSS) - 1 szt., gniazdko elektryczne 230 V – 10 szt. (z możliwością rozbudowy w przyszłości do 12 szt.), bolce ekwipotencjalne – 10 szt., gniazdo sieci komputerowej – 2 szt., miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt.	TAK, podać	
8	Gniazda elektryczne z odchylaną klapką o kąt min. 90 [°]	TAK, podać	
9	Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA)	TAK, podać	

www.climatic.pl

Climatic Sp. z o.o. Sp.k

Reguly, ul. Żytnia 6, 05-816 Michałowice
tel. +48 22 753 27 00, fax +48 22 753 27 01
NIP: 522-26-56-057, REGON: 015224140

KRS: 0000596134

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KONTO: ALIOR Bank S.A. Oddział w Warszawie. Nr konta: 14 1050 0076 0000 4049 1012 5899

10	Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN ISO 32	TAK	
11	Gniazdko elektryczne, bryzgoszczelne, stopień ochrony min. IP44	TAK, podać	
12	Gniazda elektryczne mocowane pod kątem 90 [°] lub pod kątem 45 [°] do poziomu	TAK, podać	
13	Gniazdko sieci komputerowej typu RJ-45	TAK	
14	Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: w ścianie głowicy zasilającej wycięty otwór zasłonięty łątką do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.). Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (t.j. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla)	TAK	
15	Odciąg gazów anestetycznych zgodny z Polską Normą PN-EN ISO 9170-2, typ 1, wyposażony w eżektor zasilany sprężonym powietrzem 5 bar	TAK	
16	Na ścianach głowicy zasilającej zainstalowane poziome szyny montażowe do zawieszania drobnego wyposażenia: po jednej szynie na lewej i na prawej ścianie	TAK, podać	
17	Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika do osi obrotu głowicy zasilającej min. 1800 [mm]	TAK, podać	
18	Długość ramion w stosunku 1:1, oba tej samej długości	TAK	
19	Wysięgnik kolumny wyposażony w blokadę obrotu ramion oraz głowicy zasilającej (blokowane 3 przeguby)	TAK, podać	
20	Regulacja wysokości kolumny z aparatem do znieczulania za pomocą uchylnego ramienia wysięgnika, napędzanego elektrycznie, realizującego ruch pionowy głowicy zasilającej w zakresie min. 500 [mm] lub regulacja wysokości aparatu do znieczulania realizowana za pomocą windy w zakresie min. 400 [mm]	TAK, podać	
21	Przyciski do zwalniania blokady obrotu oraz zmiany wysokości umieszczone w uchwytach zainstalowanych na tylnej ścianie głowicy zasilającej kolumny lub przyciski do zwalniania blokady obrotu umieszczone w pojedynczym dwuręcznym uchwycie zainstalowanym na tylnej ścianie głowicy	TAK, podać	
22	Ramiona wysięgnika i przyciski zwalnające blokadę obrotu ramion oznaczone kolorami w sposób ułatwiający obsługę	TAK	



	kolumny		
23	Udźwig kolumny (dopuszczalna waga aparatu do znieczulania ogólnego i wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny) min. 160 [kg]	TAK, podać	
24	Wyposażenie kolumny: drążek infuzyjny – 1 szt., wsięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie – 1 szt.	TAK, podać	
25	Drążek infuzyjny o długości min. 1000 [mm] z wysuwany wieszakiem do kroplówek (4 zaczepy rozmieszczone co 90 [°])	TAK, podać	
26	Wsięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasięgu min. 400 [mm]	TAK, podać	
27	Wsięgnik do mocowania drążka infuzyjnego o udźwigu min. 20 [kg]	TAK, podać	





Załącznik nr 9 do SIWZ
Nr sprawy Szp/FZ – 59/2016

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – **Medyczny podwieszony mocowany do stropu kolumnowy system chirurgiczny – 5 szt.**

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Rok produkcji

<i>Lp.</i>	<i>Wymagany parametr urządzenia dla jednego stanowiska</i>	<i>Parametr graniczny</i>	<i>Parametr oferowany</i>
1	Medyczny podwieszony mocowany do stropu kolumnowy system chirurgiczny przeznaczony do instalacji na sali operacyjnej, umożliwiająca ustawienie aparatury medycznej; urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb	TAK, opisać	
2	Sufitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej głowicy zasilającej zawieszanej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym	TAK, podać	
3	Głowica zasilająca pionowa o wysokości min. 1200 [mm]	TAK, podać	
4	Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości: bez śrub, nitów, zaślepek, na widocznych powierzchniach ścianek, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych.	TAK	
5	Na bocznych ścianach, z tyłu lub z przodu głowicy zasilającej zainstalowane gniazda: sprężone powietrze (AIR) – 2 szt., próżnia (VAC) – 3 szt., punkt poboru dla napędu pneumatycznego (AIR MOTOR 8bar) - 1 szt., gniazdko elektryczne 230 V– 12 szt., bolce ekwipotencjalne – 12 szt., gniazdo sieci komputerowej – 4 szt., miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt.	TAK, podać	

www.climatic.pl

Climatic Sp. z o.o. Sp.k
Reguly. ul. Żytnia 6, 05-816 Michałowice
tel. +48 22 753 27 00, fax +48 22 753 27 01
NIP: 522-26-56-057, REGON: 015224140

KRS: 0000596134
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KONTO: ALIOR Bank S.A. Oddział w Warszawie. Nr konta: 14 1060 0076 0000 4049 1012 5889

6	Gniazda elektryczne z odchylaną klapką o kąt min. 90 [°]	TAK, podać	
7	Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA)	TAK, podać	
8	Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN ISO 32	TAK	
9	Gniazdko elektryczne, bryzgoszczelne, stopień ochrony min. IP44	TAK, podać	
10	Gniazda elektryczne mocowane pod kątem 90 [°] lub pod kątem 45 [°] do poziomu	TAK, podać	
11	Gniazdko sieci komputerowej typu RJ-45	TAK	
12	Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: w ścianie głowicy zasilającej wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.). Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przeszerzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (t.j. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla)	TAK, podać	
13	Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane poziome szyny montażowe do zawieszania drobnego wyposażenia	TAK, podać	
14	Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: min. 1800 [mm]	TAK, podać	
15	Przyciski do zwalniania blokady obrotu umieszczone w uchwytach (uchwycie) zainstalowanych na ściance głowicy zasilającej kolumny lub uchwycie zainstalowanym na froncie jednej z półek	TAK	
16	Udźwig kolumny (dopuszczalna waga zewnętrznej aparatury medycznej jaką można posadowić na głowicy zasilającej kolumny): min. 120 [kg]	TAK, podać	
17	Wyposażenie zamocowane z przodu kolumny: półki – 2 szt. (rozmessezone z odstępem co min. 250 [mm]), szuflada (pod dolną półką) – 1 szt.	TAK, podać	
18	Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe	TAK	
19	Powierzchnia robocza półek łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących	TAK	
20	Narożniki półek zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego	TAK	
21	Możliwość regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek na kolumnach przez użytkownika	TAK	
22	Wewnętrzna wysokość szuflady min. 90 [mm]	TAK, podać	





23	Lampka oświetlająca wewnątrz szuflad włączana automatycznie po ich otwarciu	TAK	
24	Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji	TAK	
25	Front i boczne ściany szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez wystających uchwytów	TAK	

www.climatic.pl

Climatic Sp. z o.o. Sp.k
Reguły, ul. Żytnia 6, 05-816 Michałowice
tel. +48 22 753 27 00, fax +48 22 753 27 01
NIP: 522-26-56-057, REGON: 015224140

KRS: 0000596134
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KONTO: ALIOR Bank S.A. Oddział w Warszawie. Nr konta: 14 1060 0076 0080 4049 1012 5899



Załącznik nr 10 do SIWZ
Nr sprawy Szp/FZ – 59/2016

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – **Lampa operacyjna LED – dwuczaszowa z kamerą HD w czaszy głównej oraz ramieniem dla monitora i monitorem do laparoskopii – szt. 5**

Nazwa własna

Oferowany model

Producent

Kraj pochodzenia

Rok produkcji


Lp.	Wymagany parametr urządzenia dla jednego stanowiska	Parametr graniczny	Parametr oferowany
1	Dwuczaszowa, bezcieniowa lampa operacyjna mocowana do sufitu na zawieszeniu potrójnym, z kamerą HDTV zamocowaną w czaszy głównej i monitorem LCD.	Tak	
2	Oświetlenie powstające w wyniku mieszania barw w obrębie czasz lub wszystkie diody tego samego koloru, emitujące światło białe	Tak	
3	Natężenie światła czaszy głównej, min. 155 000 [lux]	Tak	
4	Natężenie światła czaszy satelitarnej, min. 120 000 [lux]	Tak	
5	Ilość źródeł świetlnych w czaszy głównej max. 40 [szt.]	Tak	
6	Ilość źródeł świetlnych w czaszy satelitarnej max. 30 [szt.]	Tak	

www.climatic.pl

Climatic Sp. z o.o. Sp.k
Reguły, ul. Żytnia 6, 05-816 Michałowice
tel. +48 22 753 27 00, fax +48 22 753 27 01
NIP. 522-26-56-057, REGON: 015224140

KRS: 0000596134
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KONTO: ALIOR Bank S.A. Oddział w Warszawie. Nr konta: 14 1060 0076 0000 4049 1012 5899

7	Współczynnik odwzorowania barw Ra min. 95	Tak	
8	Regulacja temperatury barwowej w zakresie min. 3900-4800 [K] lub temperatura barwowa stała 4500 [K] +/-500 [K}	Tak	
9	Średnica pola bezcieniowego dla czaszy głównej regulowana w zakresie min. 200 do 250 [mm] lub w zakresie min. 250 do 300 [mm]	Tak	
10	Średnica pola bezcieniowego dla czaszy satelitarnej regulowana w zakresie min. 200 do 250 [mm] lub w zakresie min. 250 do 300 [mm]	Tak	
11	Regulacja średnicy pola centralnym uchwytem czaszy lampy i przyciskami na panelu dotykowym umieszczonym na ramieniu lampy	Tak	
12	Wgłębność oświetlenia dla czaszy głównej i satelitarnej min. 1000 [mm] (L1 + L2)	Tak	
13	Regulacja natężenia oświetlenia operacyjnego z dotykowego panelu sterowniczego umieszczonego na ramieniu lampy w zakresie min. 30-100 [%]	Tak	
14	Regulacja natężenia oświetlenia endoskopowego z dotykowego panelu sterowniczego umieszczonego na ramieniu lampy w zakresie min. 5-100 [%]	Tak	
15	Sterylizowany uchwyt centralny w osi geometrycznej lampy, do pozycjonowania czasz oraz regulacji średnicy pola bezcieniowego, ze zdejmowalną rękojeścią z możliwością jej sterylizacji parowej w temperaturze min. 134 [°C]	Tak	
16	Obrót lampy wokół osi pionowej o min. 360 [°]	Tak	
17	Zasilanie: 230 V ± 10 [%], 50 [Hz], 24 [VDC]	Tak	



18	Automatyczne przełączanie na zasilanie awaryjne	Tak	
19	W momencie zaniku głównego napięcia 230 [VAC], układ automatycznie uruchamia szpitalne napięcie awaryjne	Tak	
20	Obudowa lampy umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję powszechnie stosowanymi środkami na blokach operacyjnych	Tak	
21	Stopień ochronny obudowy czasz min. IP 42	Tak	
22	Obudowa lampy przystosowana do współpracy z nawiewem laminarnym	Tak	
23	Czasza główna wyposażona w automatyczny system korekcji cieni oparty o sensory, automatycznie wyłączające segment diod zasłaniany przez głowę operatora i przenoszący natężenie światła na pozostałe, niezasłonięte segmenty lub spełniający tę samą funkcję sterowany (programowany - min. 4 programy) ręcznie przy pomocy manipulatora zlokalizowanego na czaszy lampy ze sterylizowalną nakładką	Tak	
24	Żywotność źródła światła min. 40 000 [h]	Tak	
25	Kamera HD zamocowana w centralnej osi czaszy głównej	Tak	
26	Typ przetwornika: CMOS 1/3" lub CMOS 1/2,8"	Tak	
27	Ilość pikseli min. 1920 x 1080i lub min: 1920 x 1080p	Tak	
28	Stosunek sygnału do szumu ≥ 50 [dB]	Tak	
29	Format: 16:9	Tak	
30	Automatyczny balans bieli	Tak	
31	Zoom optyczny, min. 6,5x	Tak	
32	Zoom cyfrowy, min. 10x	Tak	
33	Dodatkowe sterowanie parametrami kamery i lampy za pomocą panelu sterowania umieszczonego na ramieniu lampy min.: funkcjami lampy (min. włączanie/ wyłączanie, natężenie światła)	Tak	





34	Każdy zestaw lamp należy wyposażyć w zapasowe uchwyty sterylizowane do ustawienia czaszy lampy min. 10 [szt.] i kamery min. 5 [szt.]	Tak	
35	Lampa dostosowana do sali o wysokości (konstrukcyjnie) stropu zgodnie z dokumentacją projektową	Tak	
36	Kolorowy ekran medyczny (1 szt. na salę operacyjną) o przekątnej minimum 24" w standardzie FullHD. Matryca TFT LCD z podświetlaniem w technologii LED. Ekran ma być zawieszony na ramieniu lampy operacyjnej.	Tak	
37	Rozdzielczości monitora 1920x1080 – 2 Mpix.	Tak	
38	Kąt widzenia poziom / pion – 178° / 178°.	Tak	
39	Jasność minimum 400 cd / m ² max 700 cd / m ² .	Tak	
40	Kontrast monitora 1000:1.	Tak	

*Małgorzata
Czudak-Sniek*

Climatic
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
Reguły ul. Żytnia 6
05-816 Michałowice
NIP 522 26 56 057

Climatic Sp. z o.o. Sp.k
Reguły, ul. Żytnia 6, 05-816 Michałowice
tel. +48 22 753 27 00, fax +48 22 753 27 01
NIP: 522-26-56-057, REGON: 015224140

KRS: 0000596134
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KONTO: ALIOR Bank S.A. Oddział w Warszawie, Nr konta: 14 1060 0076 0000 4049 1012 5899

www.climatic.pl

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 23.01.2017 godz. 22:25:21

Numer KRS: 0000596134

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		11.01.2016	
Ostatni wpis	Numer wpisu	3	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	WA.XIV NS-REJ.KRS/36402/16/672	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1. Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2. Numer REGON/NIP	REGON: 015224140, NIP: 5222656057
3. Firma, pod którą spółka działa	CLIMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
4. Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1. Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat PRUSZKOWSKI, gmina MICHAŁOWICE, miejsc. REGUŁY
2. Adres	ul. ŻYTANIA, nr 6, lok. ---, miejsc. REGUŁY, kod 05-816, poczta MICHAŁOWICE, kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznej	CLIMATIC@CLIMATIC.PL
4. Adres strony internetowej	WWW.CLIMATIC.PL

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o umowie	
---------------------------------	--

1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki	1	17.12.2015R., REP. A NR 9792/2015, NOTARIUSZ BEATA OTKAŁA Z KANCELARII NOTARIALNEJ JOLANTA GARDOCKA - NOTARIUSZ BEATA OTKAŁA - NOTARIUSZ SPÓŁKA PARTNERSKA W WARSZAWIE, PRZY UL. ŁUCKIEJ 2/4/6 LOK.37
	2	01.06.2016R., NOTARIUSZ BEATA OTKAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA PAR. 1 UST. 1 I UST. 2, PAR. 7 UST. 1 PKT 2, PAR. 8, PAR. 13 UST. 1 PKT 1

Rubryka 5

1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
---	--------------

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

1. Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ CLIMATIC SP. Z O.O. W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ "CLIMATIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW CLIMATIC SP. Z O.O. Z DNIA 17 GRUDNIA 2015 R., ZAPROTOKOŁOWANEJ NOTARIALNIE PRZEZ NOTARIUSZA BEATĘ OTKAŁA Z KANCELARII NOTARIALNEJ JOLANTA GARDOCKA - NOTARIUSZ BEATA OTKAŁA - NOTARIUSZ SPÓŁKA PARTNERSKA W WARSZAWIE, PRZY UL. ŁUCKIEJ 2/4/6 LOK. 37, AKT NOTARIALNY REP. A NR 9792/2015

Podrubryka 1

Podmiot, z którego powstała spółka

1	1. Nazwa lub firma	CLIMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3. Numer w rejestrze	0000132578
	4. Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5. Numer REGON	015224140
	6. Numer NIP	5222656057

Rubryka 7 - Dane wspólników

1	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	SOLIWODA
	2. Imiona	KRZYSZTOF
	3. Numer PESEL/REGON	74081100494
	4. Numer KRS	*****
	5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?	NIE
	6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?	*****
	7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?	*****
	8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?	NIE
	9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?	TAK
	10. Wysokość sumy komandytowej	500,00 ZŁ
	11. Wartość wkładu umówionego	500,00 ZŁ

12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?	NIE
Podrubryka 1 Wkład wniesiony	
1. 1. Wartość wkładu wniesionego	500,00 Zł
2. Czy jest to wkład niepieniężny?	NIE
Podrubryka 2 Wkład zwrócony	
Brak wpisów	

2	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	MWTECHNIC SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SPÉCIALE
	2. Imiona	*****
	3. Numer PESEL/REGON	---
	4. Numer KRS	-----
	5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?	*****
	6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?	*****
	7. Czy powstała rozdzielnosc majątkowa między małżonkami ?	*****
	8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?	*****
	9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?	TAK
	10. Wysokość sumy komandytowej	500,00 Zł
	11. Wartość wkładu umówionego	53.500,00 Zł
	12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?	NIE
Podrubryka 1 Wkład wniesiony		
1	1. Wartość wkładu wniesionego	53.500,00 Zł
	2. Czy jest to wkład niepieniężny?	NIE
Podrubryka 2 Wkład zwrócony		
Brak wpisów		

3	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	CLIMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2. Imiona	*****
	3. Numer PESEL/REGON	363157312
	4. Numer KRS	0000590014
	5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?	*****
	6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?	*****
	7. Czy powstała rozdzielnosc majątkowa między małżonkami ?	*****
	8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?	*****
	9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?	NIE
	10. Wysokość sumy komandytowej	*****
	11. Wartość wkładu umówionego	*****

17. Czy jest w tym wkład niepieniężny?	*****
Podrubryka 1 Wkład wniesiony	
Brak wpisów	
Podrubryka 2 Wkład zwrócony	
Brak wpisów	

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki									
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ								
2. Sposób reprezentacji podmiotu	<p>1. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI.</p> <p>2. KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE JEST SPÓŁKA POD FIRMĄ "CLIMATIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.</p> <p>3. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.</p> <p>4. W SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ "CLIMATIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZĄ: ALEKSANDER PANEK - PREZES ZARZĄDU, KRZYSZTOF SOLIWODA - CZŁONEK ZARZĄDU.</p>								
Podrubryka 1 Dane wspólników reprezentujących spółkę									
1	<table border="1"> <tr> <td>1. Nazwisko / Nazwa lub firma</td> <td>CLIMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</td> </tr> <tr> <td>2. Imię</td> <td>*****</td> </tr> <tr> <td>3. Numer PESEL/REGON</td> <td>363157312</td> </tr> <tr> <td>4. Numer KRS</td> <td>0000590014</td> </tr> </table>	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	CLIMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2. Imię	*****	3. Numer PESEL/REGON	363157312	4. Numer KRS	0000590014
1. Nazwisko / Nazwa lub firma	CLIMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ								
2. Imię	*****								
3. Numer PESEL/REGON	363157312								
4. Numer KRS	0000590014								

Rubryka 2 - Nie dotyczy	
Brak wpisów	

Rubryka 3 - Prokurenci	
Brak wpisów	

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności	
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1 25, 11, Z, PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1 41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
	2 71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

3	25, 12, Z, PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ
4	22, 23, Z, PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
5	32, 50, Z, PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE
6	41, 10, Z, REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
7	43, 22, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
8	46, 46, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH
9	71, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	30.08.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy	
1. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2015

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 23.01.2017

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: <https://ems.ms.gov.pl>