

Numer strefy	Nazwa strefy	Klimatyzacja	Wentylacja mechaniczna (ilość wymian)	Wentylacja grawitacyjna
NISKI PARTER				
0.01	KORYTARZ		1.5 w/h	
0.02	REJESTRACJA		1.5 w/h	
0.03	PORADNIA CHOROÓB PIERSI		1.5 w/h	
0.04	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE		1.5 w/h	
0.05	PORADNIA GENETYCZNA		1.5 w/h	
0.06	PORADNIA JELITA GRUBEGO		1.5 w/h	
0.07	KABINA HIGIENY		5 w/h minimum 50 m3/h	
0.08	PORADNIA PSYCHOLOGICZNA		1.5 w/h	
0.09	WINDY		-	
0.10	KŁATKA SCHODOWA 1		-	
0.11	KORYTARZ		1.5 w/h	
0.12	MASZYNOWNIA		1.5 w/h	
0.13	SERWEROWNIA		1.5 w/h	
0.14	PRO MORTE		2 w/h	
0.15	ZAPLECZE TECHNICZNE		1.5 w/h	
0.16	SZATNIA DAMSKA		4 w/h	
0.17	SZATNIA MĘSKA		4 w/h	
0.18	ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA		1.5 w/h	
0.19	ŁAZIENKA MĘSKA		5 w/h minimum 50 m3/h	
0.20	ŁAZIENKA DAMSKA		5 w/h minimum 50 m3/h	
0.21	POKÓJ WYBUDZENIOWY		1.5 w/h	
0.22	MYJNIA ENDOSKOPOW		5 w/h	
0.23	PRACOWNIA ENDOSKOPII		3 w/h	
0.24	KABINA HIGIENICZNA		5 w/h minimum 50 m3/h	
0.25	GABINET KONSULTACYJNY		1.5 w/h	
0.26	WC MĘSKIE/OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		5 w/h minimum 50 m3/h	
0.27	WC DAMSKIE		5 w/h minimum 50 m3/h	
0.28	WC PERSONELU		5 w/h minimum 50 m3/h	
0.29	WENTYLATORNIA		1.5 w/h	
0.30	WĘZEŁ CIEPLNY		1.5 w/h	
0.31	KŁATKA SCHODOWA 2		-	
0.32	KABINA		1.5 w/h	
0.33	KABINA		1.5 w/h	
0.34	MAMMOGRAFIA		1.5 w/h	
0.35	USG		1.5 w/h	
WYSOKI PARTER				
1.01	KORYTARZ		1.5 w/h	
1.02	POCZEKALNIA		1.5 w/h	
1.03	WC MĘSKIE/OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		5 w/h minimum 50 m3/h	
1.04	REJESTRACJA CHEMIOTERAPII		1.5 w/h	
1.05	SEKRETARIAT MEDYCZNY CHEMIOTERAPII		1.5 w/h	
1.06	ADMINISTRACJA		1.5 w/h	
1.07	REJESTRACJA/INFORMACJA		1.5 w/h	
1.08	SEKRETARIAT MEDYCZNY ODDZIAŁÓW		1.5 w/h	
1.09	REJESTRACJA PORADNI		1.5 w/h	
1.10	GABINET DIAGNOSTYCZNY		1.5 w/h	
1.11	GABINET DIAGNOSTYCZNY		1.5 w/h	

1.12	WC DAMSKIE		5 w/h minimum 50 m3/h	
1.13	GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY		3 w/h	
1.14	GABINET DIAGNOSTYCZNY		1.5 w/h	
1.15	WC PERSONELU		5 w/h minimum 50 m3/h	
1.16	GABINET DIAGNOSTYCZNY		1.5 w/h	
1.17	KORYTARZ		1.5 w/h	
1.18	BRUDOWNIK		5 w/h	
1.19	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE		1.5 w/h	
1.20	ŁAZIENKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		5 w/h minimum 50 m3/h	
1.21	PODAWANIE LEKÓW		1.5 w/h	
1.22	PRZYGOTOWANIE LEKÓW		1.5 w/h	
1.23	PODAWANIE LEKÓW		1.5 w/h	
1.24	KŁATKA SCHODOWA 2		-	
1.25	WC MĘSKIE		5 w/h minimum 50 m3/h	
1.26	PODAWANIE LEKÓW		1.5 w/h	
1.27	POKOJ PRZYGOTOWAWCZY		1.5 w/h	
1.28	PUNKT PIELĘGNIARSKI		1.5 w/h	
1.29	GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY		3 w/h	
1.30	MAGAZYNEK		1.5 w/h	
1.31	GABINET DIAGNOSTYCZNY		1.5 w/h	
1.32	GABINET DIAGNOSTYCZNY		1.5 w/h	
1.33	MAGAZYNEK		1.5 w/h	
1.34	GABINET DIAGNOSTYCZNY		1.5 w/h	
1.35	WINDY		-	
1.36	KŁATKA SCHODOWA 1		-	
I PIĘTRO				
2.01	KORYTARZ		1.5 w/h	
2.02	MAGAZYNEK CZYSTEJ POSCIELI		1.5 w/h	
2.03	ŁAZIENKA PACJENTA		5 w/h minimum 50 m3/h	
2.04	SALA CHORYCH 2-OS.		1.5 w/h	
2.05	SALA CHORYCH 2-OS.		1.5 w/h	
2.06	ŁAZIENKA PACJENTA		5 w/h minimum 50 m3/h	
2.07	SALA CHORYCH 2-OS.		1.5 w/h	
2.08	ŁAZIENKA PACJENTA		5 w/h minimum 50 m3/h	
2.09	SALA CHORYCH 2-OS.		1.5 w/h	
2.10	ŁAZIENKA PACJENTA		5 w/h minimum 50 m3/h	
2.11	SALA CHORYCH 2-OS.		1.5 w/h	
2.12	ŁAZIENKA PACJENTA		5 w/h minimum 50 m3/h	
2.13	ŚLUZA		1.5 w/h	
2.14	ŁAZIENKA PACJENTA		5 w/h minimum 50 m3/h	
2.15	SEPARATKA 2-OS.		1.5 w/h	
2.16	5 ŁÓŻEK WZMOŻONY		1.5 w/h	
2.17	WINDY		-	
2.18	KŁATKA SCHODOWA 1		-	
2.19	KORYTARZ		1.5 w/h	
2.20	POMIESZCZENIE SOCJALNE		2 w/h	
2.21	POKOJ LEKARZY		1.5 w/h	
2.22	ODDZIAŁOWA		1.5 w/h	
2.23	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE		1.5 w/h	
2.24	PRZEDSIÓNEK PPOŻ		1.5 w/h	
2.25	WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		5 w/h minimum 50 m3/h	
2.26	SEKRETARIAT		1.5 w/h	

2.27	GABINET LEKARSKI		2 w/h	
2.28	SZATNIA		2 w/h	
2.29	KABINA		2 w/h	
2.30	ŁAZIENKA PACJENTA		5 w/h minimum 50 m3/h	
2.31	STANOWISKA DZIENNE		2 w/h	
2.32	GABINET ZABIEGOWY		3 w/h	
2.33	POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY		1.5 w/h	
2.34	PUNKT PIEŁĘGNIARSKI		1.5 w/h	
2.35	GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY		3 w/h	
2.36	MAGAZYNEK		1.5 w/h	
2.37	POKÓJ LEKARZY		1.5 w/h	
2.38	ŁAZIENKA PERSONELU		5 w/h minimum 50 m3/h	
2.39	BRUDOWNIK		5 w/h	
2.40	ŁAZIENKA PERSONELU		5 w/h minimum 50 m3/h	
2.41	ŁAZIENKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		5 w/h minimum 50 m3/h	
2.42	SALA CHORYCH 3-OS.		1.5 w/h	
2.43	PRZYGOTOWANIE PERSONELU		2 w/h	
2.44	SALA DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWA	klimatyzacja pełna z nawilżaniem	7 w/h	
2.45	MAGAZYNEK		1.5 w/h	
2.46	WSTĘPNE MYCIE		1.5 w/h	
2.47	KLATKA SCHODOWA 2		-	
II PIĘTRO				
3.01	KORYTARZ		1.5 w/h	
3.02	ŁAZIENKA PACJENTA		5 w/h minimum 50 m3/h	
3.03	SALA CHORYCH 2-OS.		1.5 w/h	
3.04	SALA CHORYCH 2-OS.		1.5 w/h	
3.05	ŁAZIENKA PACJENTA		5 w/h minimum 50 m3/h	
3.06	SALA CHORYCH 3-OS.		1.5 w/h	
3.07	SALA CHORYCH 2-OS.		1.5 w/h	
3.08	ŁAZIENKA PACJENTA		5 w/h minimum 50 m3/h	
3.09	SALA CHORYCH 3-OS.		1.5 w/h	
3.10	SALA CHORYCH 2-OS.		1.5 w/h	
3.11	ŁAZIENKA PACJENTA		5 w/h minimum 50 m3/h	
3.12	SALA CHORYCH 2-OS.		1.5 w/h	
3.13	ŚLUZA		1.5 w/h	
3.14	SEPARATKA		1.5 w/h	
3.15	ŁAZIENKA PACJENTA		5 w/h minimum 50 m3/h	
3.16	KORYTARZ		1.5 w/h	
3.17	WINDY		-	
3.18	KLATKA SCHODOWA 1		-	
3.19	POKÓJ LEKARZY		1.5 w/h	
3.20	KORYTARZ		1.5 w/h	
3.21	KUCHENKA ODDZIAŁOWA		z zysków ciepła i wilgoci 7-10 w/h, okap nad blatem roboczym	
3.22	POKÓJ LEKARZY		1.5 w/h	
3.23	ŁAZIENKA PERSONELU		5 w/h minimum 50 m3/h	
3.24	WC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		5 w/h minimum 50 m3/h	
3.25	POMIESZCZENIE SOCJALNE		2 w/h	

3.26	KABINA		2 w/h	
3.27	KABINA		2 w/h	
3.28	KONSyliUM		2 w/h	
3.29	KOORDYNATORZY		1.5 w/h	
3.30	GABINET ZABIEGOWY		2 w/h	
3.31	POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY		1.5 w/h	
3.32	PUNKT PIELEGNIARSKI		1.5 w/h	
3.33	GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY		3 w/h	
3.34	MAGAZYNEK		1.5 w/h	
3.35	POKÓJ LEKARZY		1.5 w/h	
3.36	ŁAZIENKA PERSONELU		5 w/h minimum 50 m3/h	
3.37	BRUDOWNIK		5 w/h	
3.38	ŁAZIENKA PERSONELU		5 w/h minimum 50 m3/h	
3.39	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE		1.5 w/h	
3.40	ŚLUZA BRUDNA		2 w/h	
3.41	ŚLUZA CZYSTA		2 w/h	
3.42	POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNE+MAGAZYN		2 w/h	
3.43	BOKS JAŁOWY		20 w/h, zarządzane na 10 min. przed rozpoczęciem pracy w pomieszczeniu. Kanał wyciągowy z dygestorium/ komory laminarnej/- urządzenie przystosowane do pracy z cytostatykami, filtr adsorpcyjny na węgiel aktywny	
3.44	MAGAZYNEK LEKU GOTOWEGO		2 w/h	
3.45	ŚLUZA BRUDNA		2 w/h	
3.46	MAGAZYNEK		1.5 w/h	
3.47	KORYTARZ		1.5 w/h	
3.48	KŁATKA SCHODOWA 2		-	
3.49	MAGAZYNEK CZYSTEJ POŚCIELI		1.5 w/h	
III PIĘTRO				
4.01	KORYTARZ		1.5 w/h	
4.02	MAGAZYNEK CZYSTEJ POŚCIELI		1.5 w/h	
4.03	ŁAZIENKA PACJENTA		5 w/h minimum 50 m3/h	
4.04	SALA CHORYCH 2-OS.		1.5 w/h	
4.05	SALA CHORYCH 2-OS.		1.5 w/h	
4.06	ŁAZIENKA PACJENTA		5 w/h minimum 50 m3/h	
4.07	SALA CHORYCH 2-OS.		1.5 w/h	
4.08	ŁAZIENKA PACJENTA		5 w/h minimum 50 m3/h	
4.09	SALA CHORYCH 2-OS.		1.5 w/h	
4.10	ŁAZIENKA PACJENTA		5 w/h minimum 50 m3/h	
4.11	SALA CHORYCH 2-OS.		1.5 w/h	
4.12	ŁAZIENKA PACJENTA		5 w/h minimum 50 m3/h	
4.13	ŚLUZA		2 w/h	
4.14	ŁAZIENKA PACJENTA		5 w/h minimum 50 m3/h	
4.15	SEPARATKA 2-OS.		1.5 w/h	
4.16	5 ŁÓŻEK WZMOŻONY		1.5 w/h	

4.17	WINDY		-	
4.18	KLATKA SCHODOWA 1		-	
4.19	KORYTARZ		1.5 w/h	
4.20	POMIESZCZENIE SOCJALNE		2 w/h	
4.21	ORDYNATOR		1.5 w/h	
4.22	ODDZIAŁOWA		1.5 w/h	
4.23	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE		1.5 w/h	
4.24	KORYTARZ		1.5 w/h	
4.25	WC PERSONELU MĘSKIE			
4.26	WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		5 w/h minimum 50 m3/h	
4.27	SEKRETARIAT		1.5 w/h	
4.28	GABINET LEKARSKI		2 w/h	
4.29	SZATNIA		2 w/h	
4.30	KABINA		2 w/h	
4.31	ŁAZIENKA PACJENTA		5 w/h minimum 50 m3/h	
4.32	5 STANOWISK DZIENNYCH		2 w/h	
4.33	GABINET ZABIEGOWY		2 w/h	
4.34	POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY		1.5 w/h	
4.35	PUNKT PIEŁĘGNIARSKI		1.5 w/h	
4.36	GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY		3 w/h	
4.37	MAGAZYNEK		1.5 w/h	
4.38	POKÓJ LEKARZY		1.5 w/h	
4.39	ŁAZIENKA PERSONELU		5 w/h minimum 50 m3/h	
4.40	BRUDOWNIK		5 w/h	
4.41	ŁAZIENKA PERSONELU		5 w/h minimum 50 m3/h	
4.42	ŁAZIENKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		5 w/h minimum 50 m3/h	
4.43	SALA CHORYCH 3-OS.		1.5 w/h	
4.44	PRZYGOTOWANIE PERSONELU		2 w/h	
4.45	SALA DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWA	klimatyzacja pełna z nawilżaniem	7 w/h	
4.46	MAGAZYNEK		1.5 w/h	
4.47	WSTĘPNE MYCIE		1.5 w/h	
4.48	KLATKA SCHODOWA 2		-	