

Numer strefy	Nazwa strefy	Instalacja wodno - kanalizacyjna	Instalacja ciepłej wody	c.o. - temperatura
<b>NISKI PARTER</b>				
0.01	KORYTARZ	-	-	20°C
0.02	REJESTRACJA	-	-	20°C
0.03	PORADNIA CHOROÓB PIERSI	do umywalki	do umywalki	20°C
0.04	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	do kratki ściekowej i zaworu ze złączką , do zlewu porządkowego zawieszonego na wys. 50 cm od podłogi, wylewka zlewu wyciągana	do zlewu porządkowego zawieszonego na wys. 50 cm od podłogi, wylewka zlewu wyciągana	16°C
0.05	PORADNIA GENETYCZNA	do umywalki	do umywalki	20°C
0.06	PORADNIA JELITA GRUBEGO	do umywalki	do umywalki	20°C
0.07	KABINA HIGIENY	do umywalki, miski ustępowej, bidetu (armatura i ceramika dostosowana dla osób niepełnosprawnych)	do umywalki, bidetu (armatura i ceramika dostosowana dla osób niepełnosprawnych)	20°C
0.08	PORADNIA PSYCHOLOGICZNA	do umywalki	do umywalki	20°C
0.09	WINDY	-	-	-
0.10	KLATKA SCHODOWA 1	-	-	20°C
0.11	KORYTARZ	-	-	20°C
0.12	MASZYNOWNIA	-	-	16°C
0.13	SERWEROWNIA	-	-	16°C
0.14	PRO MORTE	do kratki ściekowej i zaworu ze złączką, do umywalki, (do umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	do umywalki, (do umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	20°C
0.15	ZAPLECZE TECHNICZNE	-	-	16°C
0.16	SZATNIA DAMSKA	-	-	20°C
0.17	SZATNIA MĘSKA	-	-	20°C
0.18	ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA	-	-	16°C
0.19	ŁAZIENKA MĘSKA	do umywalki, miski ustępowej, natrysku, pisuaru, kratki ściekowej i zaworu ze złączką do węża	do umywalki, natrysku	24°C

0.20	ŁAZIENKA DAMSKA	do umywalki, miski ustępowej, natrysku, kratki ściekowej	do umywalki, natrysku	24°C
0.21	POKÓJ WYBUDZENIOWY	do umywalki,	do umywalki,	20°C
0.22	MYJNIA ENDOSKOPÓW	do umywalki, zlewozmywaka, wylewka zlewu wyciągana, myjki endoskopów	do umywalki, zlewozmywaka, w ylewka zlewu wyciągana	20°C
0.23	PRACOWNIA ENDOSKOPII	do umywalki, zlewozmywaka (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	do umywalki, zlewozmywaka (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	24°C
0.24	KABINA HIGIENICZNA	do umywalki, miski ustępowej, bidetu (armatura i ceramika dostosowana dla osób niepełnosprawny ch)	do umywalki, bidetu (armatura i ceramika dostosowana dla osób niepełnosprawny ch)	20°C
0.25	GABINET KONSULTACYJNY	do umywalki,	do umywalki,	20°C
0.26	WC MĘSKIE/OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	do umywalki, miski ustępowej, pisuaru, kratki ściekowej i zaworu ze złączką do węża (armatura i ceramika dostosowana dla osób niepełnosprawny ch)	do umywalki, (armatura i ceramika dostosowana dla osób niepełnosprawny ch)	20°C
0.27	WC DAMSKIE	do umywalki, miski ustępowej,	do umywalki	20°C
0.28	WC PERSONELU	do umywalki, miski ustępowej, natrysku	do umywalki, natrysku	24°C
0.29	WENTYLATORNIA	-	-	16°C
0.30	WĘZEŁ CIEPLNY	-	-	16°C
0.31	KŁATKA SCHODOWA 2	-	-	20°C
0.32	KABINA	-	-	20°C
0.33	KABINA	-	-	20°C
0.34	MAMMOGRAFIA	do umywalki	do umywalki	20°C
0.35	USG	do umywalki	do umywalki	20°C
<b>WYSOKI PARTER</b>				
1.01	KORYTARZ	-	-	20°C
1.02	POCZEKALNIA	-	-	20°C

1.03	WC MĘSKIE/OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	do umywalki, miski ustępowej, pisuaru, kratki ściekowej i zaworu ze złączką do węża (armatura i ceramika dostosowana dla osób niepełnosprawnych)	do umywalki, (armatura i ceramika dostosowana dla osób niepełnosprawnych)	20°C
1.04	REJESTRACJA CHEMIOTERAPII	-	-	20°C
1.05	SEKRETARIAT MEDYCZNY CHEMIOTERAPII	-	-	20°C
1.06	ADMINISTRACJA	-	-	20°C
1.07	REJESTRACJA/INFORMACJA	-	-	20°C
1.08	SEKRETARIAT MEDYCZNY ODDZIAŁÓW	-	-	20°C
1.09	REJESTRACJA PORADNI	-	-	20°C
1.10	GABINET DIAGNOSTYCZNY	do umywalki	do umywalki	20°C
1.11	GABINET DIAGNOSTYCZNY	do umywalki	do umywalki	20°C
1.12	WC DAMSKIE	do umywalki, miski ustępowej,	do umywalki	20°C
1.13	GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY	do umywalki, zlewozmywaka (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	do umywalki, zlewozmywaka (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	24°C
1.14	GABINET DIAGNOSTYCZNY	do umywalki	do umywalki	20°C
1.15	WC PERSONELU	do umywalki, miski ustępowej,	do umywalki	20°C
1.16	GABINET DIAGNOSTYCZNY	do umywalki	do umywalki	20°C
1.17	KORYTARZ	-	-	20°C
1.18	BRUDOWNIK	do płuczki-dezynfektora zgodnie z DTR, zlewozmywaka, do umywalki - armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią	do płuczki-dezynfektora, zlewozmywaka, do umywalki - armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią	16°C
1.19	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	do kratki ściekowej i zaworu ze złączką, do zlewu porządkowego zawieszonego na wys. 50 cm od podłogi, wylewka zlewu wyciągana	do zlewu porządkowego zawieszonego na wys. 50 cm od podłogi, wylewka zlewu wyciągana	16°C

		do umywalki, miski ustępowej, natrysku (armatura i ceramika dostosowana dla osób niepełnosprawny ch)	do umywalki, miski ustępowej, natrysku	
1.20	ŁAZIENKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			24°C
1.21	PODAWANIE LEKÓW	do umywalki, zlewozmywaka (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	do umywalki, zlewozmywaka (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	20°C
1.22	PRZYGOTOWANIE LEKÓW	do umywalki, zlewozmywaka (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	do umywalki, zlewozmywaka (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	20°C
1.23	PODAWANIE LEKÓW	do umywalki, zlewozmywaka (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	do umywalki, zlewozmywaka (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	20°C
1.24	KŁATKA SCHODOWA 2	-	-	20°C
1.25	WC MĘSKIE	do umywalki, miski ustępowej, pisuaru, kratki ściekowej i zaworu ze złączką do węża	do umywalki	20°C
1.26	PODAWANIE LEKÓW	do umywalki, zlewozmywaka (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	do umywalki, zlewozmywaka (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	24°C
1.27	POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY	do umywalki, zlewozmywaka (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	do umywalki, zlewozmywaka (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	20°C
1.28	PUNKT PIELĘGNIARSKI	-	-	-
1.29	GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY	do umywalki, zlewozmywaka (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	do umywalki, zlewozmywaka (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	24°C

1.30	SZATNIA	-	-	16°C
1.31	GABINET DIAGNOSTYCZNY	do umywalki	do umywalki	20°C
1.32	GABINET DIAGNOSTYCZNY	do umywalki	do umywalki	20°C
1.33	MAGAZYNEK	-	-	16°C
1.34	GABINET DIAGNOSTYCZNY	do umywalki	do umywalki	20°C
1.35	WINDY	-	-	-
1.36	KŁATKA SCHODOWA 1	-	-	20°C
<b>I PIĘTRO</b>				
2.01	KORYTARZ	-	-	20°C
2.02	MAGAZYNEK CZYSTEJ POŚCIELI	-	-	16°C
2.03	ŁAZIENKA PACJENTA	do umywalki, miski ustępowej, natrysku	do umywalki, natrysku	
2.04	SALA CHORYCH 2-OS.	-	-	24°C
2.05	SALA CHORYCH 2-OS.	-	-	24°C
2.06	ŁAZIENKA PACJENTA	do umywalki, miski ustępowej, natrysku	do umywalki, natrysku	24°C
2.07	SALA CHORYCH 2-OS.	-	-	24°C
2.08	ŁAZIENKA PACJENTA	do umywalki, miski ustępowej, natrysku	do umywalki, natrysku	24°C
2.09	SALA CHORYCH 2-OS.	-	-	24°C
2.10	ŁAZIENKA PACJENTA	do umywalki, miski ustępowej, natrysku	do umywalki, natrysku	24°C
2.11	SALA CHORYCH 2-OS.	-	-	24°C
2.12	ŁAZIENKA PACJENTA	do umywalki, miski ustępowej, natrysku	do umywalki, natrysku	24°C
2.13	ŚLUZA	do umywalki, (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	do umywalki, (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	24°C
2.14	ŁAZIENKA PACJENTA	do umywalki, miski ustępowej, natrysku	do umywalki, natrysku	24°C
2.15	SEPARATKA 2-OS.	-	-	24°C
2.16	5 ŁÓŻEK WZMOŻONY	do umywalki, zlewozmywaka (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	do umywalki, zlewozmywaka (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	24°C
2.17	WINDY	-	-	-
2.18	KŁATKA SCHODOWA 1	-	-	20°C
2.19	KORYTARZ	-	-	20°C
2.20	POMIESZCZENIE SOCJALNE	do umywalki, zlewozmywaka, zmywarki	do umywalki, zlewozmywaka	20°C
2.21	POKÓJ LEKARZY	do umywalki	do umywalki	20°C

2.22	ODDZIAŁOWA	do umywalki	do umywalki	20°C
2.23	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	do kratki ściekowej i zaworu ze złączką , do zlewu porządkowego zawieszonego na wys. 50 cm od podłogi, wylewka zlewu wyciągana	do zlewu porządkowego zawieszonego na wys. 50 cm od podłogi, wylewka zlewu wyciągana	16°C
2.24	PRZEDSIONEK PPOŻ	-	-	20°C
2.25	WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	do umywalki, miski ustępowej, (armatura i ceramika dostosowana dla osób niepełnosprawnych)	do umywalki, (armatura i ceramika dostosowana dla osób niepełnosprawnych)	20°C
2.26	SEKRETARIAT	do umywalki	do umywalki	20°C
2.27	GABINET LEKARSKI	do umywalki, (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	do umywalki, (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	20°C
2.28	SZATNIA	-	-	20°C
2.29	KABINA	-	-	20°C
2.30	ŁAZIENKA PACJENTA	do umywalki, miski ustępowej, natrysku (armatura i ceramika dostosowana dla osób niepełnosprawnych)	do umywalki, natrysku (armatura i ceramika dostosowana dla osób niepełnosprawnych)	24°C
2.31	STANOWISKA DZIENNE	do umywalki, zlewozmywaka (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	do umywalki, zlewozmywaka (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	20°C
2.32	GABINET ZABIEGOWY	do umywalki, zlewozmywaka (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	do umywalki, zlewozmywaka (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	24°C

2.33	POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY	do umywalki, zlewozmywaka (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	do umywalki, zlewozmywaka (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	20°C
2.34	PUNKT PIELĘGNIARSKI	-	-	20°C
2.35	DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWA (SALA OPATRUNKOWA)	do umywalki, zlewozmywaka (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	do umywalki, zlewozmywaka (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	24°C
2.36	MAGAZYNEK	-	-	16°C
2.37	POKÓJ LEKARZY	do umywalki	do umywalki	20°C
2.38	ŁAZIENKA PERSONELU	do umywalki, miski ustępowej, natrysku	do umywalki, natrysku	24°C
2.39	BRUDOWNIK	do płuczki-dezynfektora zgodnie z DTR, zlewozmywaka, do umywalki - armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią	do płuczki-dezynfektora, zlewozmywaka, do umywalki - armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią	16°C
2.40	ŁAZIENKA PERSONELU	do umywalki, miski ustępowej, natrysku	do umywalki, natrysku	24°C
2.41	ŁAZIENKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	do umywalki, miski ustępowej, natrysku (armatura i ceramika dostosowana dla osób niepełnosprawnych)	do umywalki, natrysku (armatura i ceramika dostosowana dla osób niepełnosprawnych)	24°C
2.42	SALA CHORYCH 3-OS.	-	-	24°C
2.43	PRZYGOTOWANIE PERSONELU	do umywalki, dwustanowiskowej- armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią	do umywalki, dwustanowiskowej- armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią	24°C
2.44	SALA DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWA	-	-	24°C
2.45	MAGAZYNEK	-	-	16°C
2.46	WSTĘPNE MYCIE	do umywalki, zlewozmywaka, wylewka zlewu wyciągana,	do umywalki, zlewozmywaka, wylewka zlewu wyciągana,	20°C
2.47	KŁATKA SCHODOWA 2	-	-	20°C
<b>II PIĘTRO</b>				
3.01	KORYTARZ	-	-	20°C

3.02	ŁAZIENKA PACJENTA	do umywalki, miski ustępowej, natrysku	do umywalki, natrysku	24°C
3.03	SALA CHORYCH 2-OS.	-	-	24°C
3.04	SALA CHORYCH 2-OS.	-	-	24°C
3.05	ŁAZIENKA PACJENTA	do umywalki, miski ustępowej, natrysku	do umywalki, natrysku	24°C
3.06	SALA CHORYCH 3-OS.	-	-	24°C
3.07	SALA CHORYCH 2-OS.	-	-	24°C
3.08	ŁAZIENKA PACJENTA	do umywalki, miski ustępowej, natrysku	do umywalki, natrysku	24°C
3.09	SALA CHORYCH 3-OS.	-	-	24°C
3.10	SALA CHORYCH 2-OS.	-	-	24°C
3.11	ŁAZIENKA PACJENTA	do umywalki, miski ustępowej, natrysku	do umywalki, natrysku	24°C
3.12	SALA CHORYCH 2-OS.	-	-	24°C
3.13	ŚLUZA	do umywalki, (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	do umywalki, (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	24°C
3.14	SEPARATKA	-	-	24°C
3.15	ŁAZIENKA PACJENTA	do umywalki, miski ustępowej, natrysku	do umywalki, natrysku	24°C
3.16	KORYTARZ	-	-	20°C
3.17	WINDY	-	-	-
3.18	KLATKA SCHODOWA 1	-	-	20°C
3.19	POKÓJ LEKARZY	-	-	20°C
3.20	KORYTARZ	-	-	20°C
3.21	KUCHENKA ODDZIAŁOWA	do urządzeń zawartych w wykazie wyposażenia zaplecza gastronomiczneg o	do urządzeń zawartych w wykazie wyposażenia zaplecza gastronomiczneg o	20°C
3.22	POKÓJ LEKARZY	do umywalki	do umywalki	20°C
3.23	ŁAZIENKA PERSONELU	do umywalki, miski ustępowej, pisuaru, kratki ściekowej i zaworu ze złączką do węża	do umywalki,	24°C



3.24	WC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	do umywalki, miski ustępowej, pisuaru, kratki ściekowej i zaworu ze złączką do węża (armatura i ceramika dostosowana dla osób niepełnosprawnych)	do umywalki, (armatura i ceramika dostosowana dla osób niepełnosprawnych)	20°C
3.25	POMIESZCZENIE SOCJALNE	do umywalki, zlewozmywaka, zmywarki	do umywalki, zlewozmywaka	20°C
3.26	KABINA	-	-	20°C
3.27	KABINA	-	-	20°C
3.28	KONSyliUM	do umywalki, (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	do umywalki, (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	20°C
3.29	KOORDYNATORZY	-	-	20°C
3.30	GABINET ZABIEGOWY	do umywalki, zlewozmywaka (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	do umywalki, zlewozmywaka (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	24°C
3.31	POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY	do umywalki, zlewozmywaka (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	do umywalki, zlewozmywaka (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	20°C
3.32	PUNKT PIELEGNIARSKI	-	-	20°C
3.33	GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY	do umywalki, zlewozmywaka (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	do umywalki, zlewozmywaka (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	20°C
3.34	MAGAZYNEK	-	-	16°C
3.35	POKÓJ LEKARZY	do umywalki	do umywalki	20°C
3.36	ŁAZIENKA PERSONELU	do umywalki, miski ustępowej, natrysku	do umywalki, natrysku	24°C

3.37	BRUDOWNIK	do płuczki-dezynfektora zgodnie z DTR, zlewozmywaka, do umywalki - armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią	do płuczki-dezynfektora, zlewozmywaka, do umywalki - armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią	16°C
3.38	ŁAZIENKA PERSONELU	do umywalki, miski ustępowej, natrysku	do umywalki, natrysku	24°C
3.39	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	do kratki ściekowej i zaworu ze złączką, do zlewu porządkowego zawieszonego na wys. 50 cm od podłogi, wylewka zlewu wyciągana	do zlewu porządkowego zawieszonego na wys. 50 cm od podłogi, wylewka zlewu wyciągana	16°C
3.40	ŚLUZA BRUDNA	do umywalki, (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	do umywalki, (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	20°C
3.41	ŚLUZA CZYSTA	do umywalki, (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	do umywalki, (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	20°C
3.42	POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNE+MAGAZYN	-	-	20°C
3.43	BOKS JAŁOWY	do dygestorium	do dygestorium	20°C
3.44	MAGAZYNEK LEKU GOTOWEGO	-	-	20°C
3.45	ŚLUZA BRUDNA	do umywalki, (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	do umywalki, (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	20°C
3.46	MAGAZYNEK	-	-	16°C
3.47	KORYTARZ	-	-	20°C
3.48	KLATKA SCHODOWA 2	-	-	20°C
3.49	MAGAZYNEK CZYSTEJ POŚCIELI	-	-	16°C
<b>III PIĘTRO</b>				
4.01	KORYTARZ	-	-	20°C
4.02	MAGAZYNEK CZYSTEJ POŚCIELI	-	-	16°C
4.03	ŁAZIENKA PACJENTA	do umywalki, miski ustępowej, natrysku	do umywalki, miski ustępowej, natrysku	24°C
4.04	SALA CHORYCH 2-OS.	-	-	24°C
4.05	SALA CHORYCH 2-OS.	-	-	24°C

4.06	ŁAZIENKA PACJENTA	do umywalki, miski ustępowej, natrysku	do umywalki, miski ustępowej, natrysku	24°C
4.07	SALA CHORYCH 2-OS.	-	-	24°C
4.08	ŁAZIENKA PACJENTA	do umywalki, miski ustępowej, natrysku	do umywalki, miski ustępowej, natrysku	24°C
4.09	SALA CHORYCH 2-OS.	-	-	24°C
4.10	ŁAZIENKA PACJENTA	do umywalki, miski ustępowej, natrysku	do umywalki, miski ustępowej, natrysku	24°C
4.11	SALA CHORYCH 2-OS.	-	-	24°C
4.12	ŁAZIENKA PACJENTA	do umywalki, miski ustępowej, natrysku	do umywalki, miski ustępowej, natrysku	24°C
4.13	ŚLUZA	do umywalki, (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	do umywalki, (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	24°C
4.14	ŁAZIENKA PACJENTA	do umywalki, miski ustępowej, natrysku	do umywalki, miski ustępowej, natrysku	24°C
4.15	SEPARATKA 2-OS.	-	-	24°C
4.16	5 ŁÓŻEK WZMOŻONY	do umywalki, zlewozmywaka (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	do umywalki, zlewozmywaka (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	24°C
4.17	WINDY	-	-	-
4.18	KLATKA SCHODOWA 1	-	-	20°C
4.19	KORYTARZ	-	-	20°C
4.20	POMIESZCZENIE SOCJALNE	do umywalki, zlewozmywaka, zmywarki	do umywalki, zlewozmywaka	20°C
4.21	ORDYNATOR	do umywalki	do umywalki	20°C
4.22	ODDZIAŁOWA	do umywalki	do umywalki	20°C
4.23	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	do kratki ściekowej i zaworu ze złączką , do zlewu porządkowego zawieszonego na wys. 50 cm od podłogi, wylewka zlewu wyciągana	do zlewu porządkowego zawieszonego na wys. 50 cm od podłogi, wylewka zlewu wyciągana	16°C
4.24	KORYTARZ	-	-	20°C

4.25	WC PERSONELU MĘSKIE	do umywalki, miski ustępowej, pisuaru, kratki ściekowej i zaworu ze złączką do węża	do umywalki,	20°C
4.26	WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	do umywalki, miski ustępowej, (armatura i ceramika dostosowana dla osób niepełnosprawny ch)	do umywalki, (armatura i ceramika dostosowana dla osób niepełnosprawny ch)	20°C
4.27	SEKRETARIAT	-	-	20°C
4.28	GABINET LEKARSKI	do umywalki, (do umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	do umywalki, (do umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	20°C
4.29	SZATNIA	-	-	20°C
4.30	KABINA	-	-	20°C
4.31	ŁAZIENKA PACJENTA	do umywalki, miski ustępowej, natrysku, (armatura i ceramika dostosowana dla osób niepełnosprawny ch)	do umywalki, natrysku, (armatura i ceramika dostosowana dla osób niepełnosprawny ch)	24°C
4.32	5 STANOWISK DZIENNYCH	-	-	20°C
4.33	GABINET ZABIEGOWY	do umywalki, zlewozmywaka (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	do umywalki, zlewozmywaka (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	24°C
4.34	POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY	do umywalki, zlewozmywaka (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	do umywalki, zlewozmywaka (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	20°C
4.35	PUNKT PIEŁĘGNIARSKI	-	-	20°C
4.36	GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY	do umywalki, zlewozmywaka (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	do umywalki, zlewozmywaka (dla umywalki armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią)	20°C
4.37	MAGAZYNEK	-	-	16°C
4.38	POKÓJ LEKARZY	do umywalki	do umywalki	20°C

4.39	ŁAZIENKA PERSONELU	do umywalki, miski ustępowej, natrysku	do umywalki, natrysku	24°C
4.40	BRUDOWNIK	do płuczki- dezynfektora zgodnie z DTR, zlewozmywaka, do umywalki - armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią	do płuczki- dezynfektora, zlewozmywaka, do umywalki - armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią	16°C
4.41	ŁAZIENKA PERSONELU	do umywalki, miski ustępowej, natrysku	do umywalki, natrysku	24°C
4.42	ŁAZIENKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	do umywalki, miski ustępowej, natrysku, (armatura i ceramika dostosowana dla osób niepełnosprawny ch)	do umywalki, miski ustępowej, natrysku, (armatura i ceramika dostosowana dla osób niepełnosprawny ch)	24°C
4.43	SALA CHORYCH 3-OS.	-	-	24°C
4.44	PRZYGOTOWANIE PERSONELU	do umywalki, dwustanowiskow ej- armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią	do umywalki, dwustanowiskow ej- armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią	24°C
4.45	SALA DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWA	-	-	24°C
4.46	MAGAZYNEK	-	-	16°C
4.47	WSTĘPNE MYCIE	do umywalki, zlewozmywaka, wylewka zlewu wyciągana,	do umywalki, zlewozmywaka, wylewka zlewu wyciągana,	20°C
4.48	KLATKA SCHODOWA 2	-	-	20°C