




**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY  
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Szp/FZ – 59/ONKO/ 1105 /2017

Wrocław, dnia 22.12.2017 r.

### INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.:  
***Rozbudowa budynku wojewódzkiego szpitala specjalistycznego we Wrocławiu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ośrodka profilaktyki diagnostyki i terapii nowotworów.***

#### Pytania dot. gazów medycznych

##### **Pytanie nr 1:**

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych oraz interpretacją Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych rury i inne elementy miedziane wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 13348 nie są wyrobami medycznymi i nie muszą posiadać znaków CE dla gazów medycznych. Wymóg taki jest zatem niezgodny z obowiązującymi przepisami oraz dyrektywą 93/42/EWG. Proszę zatem o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał dla rur i kształtek aprobaty CE dla wyrobów medycznych oraz potwierdzenia zgłoszenia wyrobu do Urzędu Rejestracji, oraz że w ramach niniejszego postępowania należy wykonać instalację gazów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i **certyfikować kompletną instalację gazów medycznych**, a nie dostarczyć i zamontować rury miedziane jako odrębny Wyrób Medyczny.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że zgodnie z wykładnią art. 3 ust. 2 pkt 2) ustawy o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U.2017r. poz. 211) Zamawiający wymaga półproduktów i komponentów instalacji gazów medycznych i próżni zgodnie z ustawą. Jako komponenty i produkty Zamawiający wskazuje: rury, kształtki, punkty poboru, panele elektryczno – gazowe, kolumny, zawory i zespoły zaworów oraz sygnalizację gazów. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

##### **Pytanie nr 2:**

W projekcie został opisany wymóg posiadania popychaczy punktów poboru w panelach nadłóżkowych, kolumnach i innych urządzeniach wyposażonych w punkty poboru gazów wykonanych z miedzi CU+. Norma nie określa i nie wymaga materiałów stosowanych w popychaczach. Jest to element marketingowy, stosowany wyłącznie przez

firmę INMED, która próbuje zyskać tym samym przewagę nad innymi Oferentami. Wyjaśniamy, że standardem jest czyszczenie urządzeń powszechnie dostępnymi środkami dezynfekującymi czego wymaga większość Zamawiających oraz potwierdza 100% dostawców. Opinie świadczące o niezbędności powyższych wymagań są wydawane przez instytucje związane z producentami wyrobów z miedzi oraz tworzone wyłącznie na ich własny użytek. Czy Zamawiający usunie powyższy wymóg z SIWZ? Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie informacji, że dostarczane w ramach zadania wyroby medyczne klasy IIb, takie jak panele nadłóżkowe, kolumny operacyjne i inne tablice poboru gazów medycznych mają mieć możliwość łatwego czyszczenia za pomocą powszechnie stosowanych środków dezynfekcyjnych.

Informujemy, że Zamawiający udzielając odpowiedzi negatywnej na takie pytania może ograniczyć postępowanie do wyrobów oferowanych przez wyłącznie jedną firmę, która próbuje zyskać tym samym przewagę nad innymi Oferentami. Jest to niezgodne z art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 2 i 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i może to wpłynąć niekorzystnie na wartość oferty końcowej składnej przez Oferentów na wykonanie Zamówienia Publicznego.

W przypadku odpowiedzi negatywnej, wnosimy o wskazanie oficjalnych norm, przepisów lub dyrektyw, regulujących parametry elementów z  $Cu^2$  lub  $Cu^+$

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza wszystkich funkcjonujących na rynku producentów paneli nadłóżkowych, kolumn operacyjnych oraz tablic poboru gazów medycznych. Natomiast za zastosowanie przez producenta elementów wskazanych przez Zamawiającego z  $Cu^+$  (ze względu na jej właściwości) przyjął dodatkową punktację w wysokości 5 pkt.**

Znak  $Cu^+$  jest oznaczeniem używanym przez wytwórców sprzętu szpitalnego, mebli i wyposażenia. Znak ten niesie za sobą informację, że produkt zawiera przeciwdrobnoustrojową miedź, będącą najskuteczniejszym materiałem o zdolnościach eliminacyjnych mikroorganizmy takich jak: bakterie, grzyby i wirusy a co za tym idzie posiada właściwości zwalczania przypadków infekcji. Ponadto szpital jest wiodącą jednostką służby zdrowia, która z powodzeniem stosuje na obiekcie jak i na oddziałach szpitalnych elementy wyposażenia wykonane z  $Cu^+$ .

### Pytanie nr 3:

Jednym z kryteriów punktacji oferty (Kryterium nr 4) jest zastosowanie elementów z miedzi  $Cu^2$  w elementach wskazanych w projekcie. Jest to rozwiązanie oferowane wyłącznie przez firmę INMED, która próbuje zyskać tym samym przewagę nad innymi Oferentami.

Czy zamawiający usunie Kryterium oceny nr 4 z SIWZ?

Informujemy, że Zamawiający udzielając odpowiedzi negatywnej na takie pytania może ograniczyć postępowanie do wyrobów oferowanych przez wyłącznie jedną firmę, która próbuje zyskać tym samym przewagę nad innymi Oferentami. Jest to niezgodne z art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 2 i 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i może to wpłynąć niekorzystnie na wartość oferty końcowej składnej przez Oferentów na wykonanie Zamówienia Publicznego. W przypadku odpowiedzi negatywnej, wnosimy o wskazanie oficjalnych norm, przepisów lub dyrektyw, regulujących parametry elementów z  $Cu^2$  lub  $Cu^+$

**Odpowiedź: jak wyżej**

**Pytanie nr 4:**

W projekcie zostały opisane panele nadłóżkowe firmy INMED-Karczewscy, model MERYcomfort (wskazane są nawet dokładnie nazwy modeli, np. Mw/P/2.1, Mc/P/3), oraz ściennie zabudowy panelowe tej samej firmy. Wskazują na to zapisy wymaganych parametrów technicznych, jak choćby konieczność zastosowania laminatu płyt typu HPL o wskazanych w SIWZ właściwościach, czy popychacze z Cu+, stosowane tylko przez w/w firmę, co ogranicza konkurencję oraz liczbę złożonych ofert.

Czy zamawiający dopuści panele przyłóżkowe oraz zabudowy panelowe, które na swoim wyposażeniu posiadają wszystkie wymagane gniazda gazowe, elektryczne, niskoprądowe oraz oświetlenie o wymaganych parametrach, są wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, są wyrobami medycznymi oznaczonymi znakiem CE oraz są dopuszczone do obrotu na terytorium Polski, ale z innych materiałów niż w/w?

**Odpowiedź: Zamawiający opisał jednoznacznie przedmiot zamówienia za pomocą parametrów technicznych urządzeń medycznych i załączonych do nich rysunków. Uszczegółowienie określonego przedmiotu zamówienia służy konieczności stworzenia jednakowych podstaw oceny i porównania składanych ofert jak również jest niezbędny do prawidłowego oszacowania wartości zamówienia przez oferenta. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

**Pytanie nr 5:**

Czy Zamawiający udostępni Opis Projektu Wykonawczego dla części sanitarnej?

**Odpowiedź: Kompletna dokumentacja projektowa jak i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego <https://we.tl/7DYRoldOx7> oraz <http://wssk.wroc.pl/files/zalacznik.rar>**

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji

*mgr inż. Jadwiga Raziuk*