

Ogłoszenie nr 510133777-N-2020 z dnia 22-07-2020 r.

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu: System zasilania serwerowni głównej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu**

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 527129-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: Ogłoszenie nr 540067324-N-2020, Ogłoszenie nr 540068441-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny
97789300000000, ul. ul. H. Kamińskiego , 51-124 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo
Polska, tel. 713 254 375, e-mail zp@wssk.wroc.pl, faks 713 270 425.

Adres strony internetowej (url): <http://wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne>

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

System zasilania serwerowni głównej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Szp/FZ –9/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu zasilania serwerowni głównej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. 2. Zakres zamówienia, o którym mowa w ust.1 obejmuje wykonanie: - tablicy serwerowni toru A i B - nowego okablowania wraz z osprzętem - instalacji gniazd, zasilania 230V/400V - instalacji oświetlenia awaryjnego - instalacji zasilania gwarantowanego (z UPS) - ochrony przeciwporażeniowej oraz przeciwprzepięciowej - połączeń wyrównawczych - układu detekcji wodoru. 3. W niniejszym punkcie nie uwzględniono ewentualnych robót związanych ze wzmocnieniem stropu, z uwagi na znaczną wagę UPSa oraz baterii. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest do sporządzenia ekspertyzy konstrukcyjnej oraz ewentualnego projektu wzmocnienia stropu umożliwiającego montaż urządzeń w serwerowni i wykonania robót związanych ze

wzmocnieniem stropu, jeżeli konieczność ich wykonania wynikać będzie z przeprowadzonej ekspertyzy konstrukcyjnej. Masa UPSa (jednego): 338 kg. Masa (jednej) szafy wraz z bateriami: 1600 kg. Ponadto przy planowaniu robót Wykonawca powinien mieć na uwadze przede wszystkim zapewnienie ciągłości zasilania serwerowni.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45215140-0

Dodatkowe kody CPV: 45310000-3, 45311000-0, 45315300-1, 45312100-8, 45317300-5, 45314320-0, 45000000-7, 31154000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/07/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 570149.53

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: ITwares Sp. z o.o.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Ul. Sarmacka 10b lok. 19

Kod pocztowy: 02-972

Miejscowość: Warszawa

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 454608.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 454608.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 966110.88

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Zakres prac powierzonych podwykonawcy: prace budowlano instalacyjne w zakresie wykonania modernizacji instalacji zasilania dedykowanego

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.