



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Szp/FZ – 31/ *661* /2020

Wrocław, dnia 09.10.2020 r.

## INFORMACJA NR 5 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „**Wykonanie robót budowlanych w ramach poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia niskiej emisji w budynku „A” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Poświęckiej 8 we Wrocławiu**”.

### Pytanie nr 1

Proszę o informację czy obiekt ma zapewnione zasilanie z agregatu.

**Odpowiedź: Jednostka zamiejscowa przy ul Poświęckiej 8 posiada rezerwowe źródło zasilania w energię elektryczną w postaci agregatu prądotwórczego, który zabezpiecza około 50% potrzeb mocy szczytowej.**

### Pytanie nr 2

Czy system BMS należy zaprojektować?

**Odpowiedź: Nie należy projektować systemu BMS.**

### Pytanie nr 3

Czy należy zaprojektować AKPiA HVAC.

**Odpowiedź: Należy zaprojektować AKPiA HVAC zgodnie z zapisami załączonego do SIWZ PFU.**

### Pytanie nr 3

Proszę o podanie parametrów dźwigu towarowego który podlega wymianie w protezowni.

**Odpowiedź: Należy wymienić dźwig w istniejącym szkieletu murowanym całkowita wysokość podnoszenia 12,65m, udźwig 100kg, wymiary kabiny wys.900mm, szer.600mm, głęb.800mm, kabina i drzwi metalowe.**

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

DYREKTOR SZPITALA

*Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz*  
(5)

*Janusz*  
*Przeworski*