



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ – 31/ *616* /2020

Wrocław, dnia 15.10.2020 r.

INFORMACJA NR 8 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „**Wykonanie robót budowlanych w ramach poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia niskiej emisji w budynku „A” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Poświęckiej 8 we Wrocławiu**”.

Pytanie nr 1

W związku z tym, że zarówno zadanie nr 1 jak i zadanie nr 2 wymagają zaopiniowania dokumentacji projektowej przez rzeczoznawców m. in. Rzeczoznawcy ds. pożarowych prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku jeśli Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej nie wyrazi zgody na etapowanie prac projektowo-wykonawczych w zakresie ochrony i dostosowania całości obiektu do obowiązujących przepisów pożarowych - czy Zamawiający rozszerzy w tym przypadku zakres prac?

Jeśli nie to czy Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów prac wynikających z ekspertyzy pożarowej w ramach złożonej przez siebie oferty ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostosowania całości obiektu do obowiązujących przepisów pożarowych.

Obiekt musi spełnić wymagania p.poż. w zakresie:

- systemów oddymiających,
- wydzielenie stref p.poż.,
- systemy sygnalizacji pożaru SAP,
- dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO,
- systemy oddymiania,
- systemy zamknięć ogniowych,
- oświetlenie awaryjne ewakuacyjne,
- wydzielenie stref p.poż.
- doprowadzanie przegród do odpowiedniej odporności ogniowej.

Zakres prac koniecznych do wykonania będzie wynikał z uzyskanych przez projektanta odstępstw dla budynku zabytkowego oraz zaprojektowanych rozwiązań zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym, udostępnionym projektem protezowni oraz instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. Zamawiający nie zakłada etapowania prac projektowo-wykonawczych w zakresie ochrony i dostosowania całości obiektu do obowiązujących przepisów pożarowych. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń, badań w zakresie niezbędnym do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

DYREKTOR SZPITALA

[Signature]
Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz 1
(5)

[Signature]